





ALLE DORSALI DI ALIMENTAZIONE OSPEDALIERE



**LEGENDA**

- V VACUO
- O2 OSSIGENO
- ACA ARIA

--- VACUO IN FASE UNI EN 13348  
 --- OSSIGENO IN FASE UNI EN 13348

**DIAMETRI STANDARD DELLE DISCESE**

**LEGENDA**

- ☒ Quadro valvole intercettazione sicurezza VVF (D. 16/9/2002)
- ☒ Quadro allarme acustico luminoso di sicurezza VVF (D. 16/9/2002)
- ☒ Quadro allarme luminoso di piano
- ☒ Quadro di riduzione di 2° stadio
- ☒ Protezione antiricordo degli attraversamenti
- ☒ Valvola intercettazione

**COMPONENTI QUADRI**